



Zpráva provozovatelů přepravní soustavy,
distribučních soustav a podzemních
zásobníků plynu o kvalitě a úrovni údržby
provozovaných zařízení za rok 2013.

TOMA, a.s.
tř. T. Bati 1566
765 82 Otrokovice

IČO: 18 15 28 13

A. Seznam vnitřních předpisů

- provozní předpis
- revizní kniha
- revizní zprávy
- provozní kniha
- počet pracovníků 2 / 1500 m sítí
- objem dodávek cca 134 223 m³ / rok zemního plynu
- počet odběratelů 8 (plynoměrů 8ks)

B. Technické údaje o zařízení

- délka středotlakých plynovodů 1500 m (ocel)
- délka nízkotlakých plynovodů 484 m (ocel)
- počet předávacích stanic 0
- počet regulačních stanic 6
- počet stanic katodové ochrany 0

C. Ekonomické údaje

1. Provozní náklady - skutečnost
 - středotlaký plynovod údržba 10 tis.Kč/rok
 - nízkotlaký plynovod údržba 6 tis.Kč/rok
 - měření, zápis stavů 5 tis.Kč/rok
 - protikoroziční ochrana 6 tis.Kč/rok

D. Hodnocení stavu zařízení a metod údržby

- údržba vlastní 2 x ročně
- dodavatelsky kontrola potrubí v zemi „PORTAFITEM,,
- provozní kontrola zařízení detektorem plynu PD5 (uzavírací armatury,plynoměry, odkalení)
- kontrola protikorozičních nátěrů
- poruchy a havárie 0

Vypracoval: Zdeněk Reiskup

Schválil: Ing.Pavel Ratiborský, technický ředitel TOMA,a.s.

Otrokovice, 14. března 2014